

## ほほえみの里 空調設備工事 現地調査 質問についての回答書

※追加の質問があれば、随時追加で回答いたします。

NO	項目名	質問内容	回答
1	電源自立型 空調機器関 連	屋外機用電源取り合い位置をご指示願 います	1階廊下 EPS 内既設分電盤 1L-3 を取り合い位置といたし ます
2		自立運転時の発電出力は、当該系統の室 内機のみ供給と考えて宜しいでしょ うか	室内機のみ供給で宜しい
3		自立運転切替スイッチの取り付け位置を ご指示願います	1階介護職員室内といたしま す
4		当該系統の冷媒配管は新設と考えるので しょうか、又ドレン配管は、既設に接 続として宜しいでしょうか	冷媒管は新設してください ドレン管は既設接続として宜 しい
5		屋外機上部にベランダが配置されていま す、屋外機吐出側フード等は不要と考 えて宜しいでしょうか	フードを追加をしてください
6	手元リモコン	機器一覧の、屋内機台数と数量が相違し ます、取付区分をご指示願います	新しい機器表を確認してくだ さい
7	ON-OFF リモコン	対象区分をご指示願います	新しい機器表を確認してくだ さい
8	システムコントローラー	対象区分をご指示願います	新しい機器表を確認してくだ さい